

TARKASTUSASIAKIRJA LUOVUTETAAN KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ RAKENNUSVALVONTAAN
Sovellettavissa:

- Maapuhdistamoihin rakenteineen, (imeytys, suodatus, "saunapallo"), umpisäiliöihin sekä pienpuhdistamoihin (panospuhdistamot yms.)

RAKENNUTTAJA:	
OSOITE:	
LUPATUNNUS:	
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA:	

**Tarkastus tehty,
päiväys**

Tarkasta toteutuksen ja suunnitelmien vastaavuus ja, että mahdollisista muutoksista on saatettu tieto rakennusvalvontaan.	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta suunniteltujen käsittelyjärjestelmien sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan määräysten mukaiset suojaetäisyydet ja loka-auton ajoreitti (säiliöiden tyhjennysmahdollisuus).	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta säiliö- ja putkikaivantojen pohjien tasaukset ja huolehdi säiliöiden ankkuroinneista.	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta säiliöiden ja putkistojen asennus ja kaivantojen täyttö valmistajan ohjeiden mukaan (puhdistamoihin ei saa johtaa sade- eikä salaojavesiä).	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta säiliöiden vesitäytöt asennuksen jälkeen ja testaa sähköisten laitteiden (pumput, automatiikka, hälytykset) toiminta ja merkitse putkien ja kaapelien sijainnit asemapiirrokseen.	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta, että käyttäjä on saanut riittävän koulutuksen laitteiden käytöstä ja on omaksunut tiedot ja että kiinteistöllä on käytössä käyttö- ja huoltopäiväkirja.	<input type="checkbox"/> ____ -
Tarkasta, että puhdistetusta jätevedestä saa otettua edustavan näytteen ja että purku toimii esteettömästi (ei takaisinvirtausta puhdistamoon).	<input type="checkbox"/> ____ -

Päiväys
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
Nimen selvennys